

Day Ahead Limiting Constraints

Time Stamp	Time Zone	Limiting Facility	Facility PTID	Contingency	Constraint Cost (\$)
12/12/2017 09:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	2.89
12/12/2017 10:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	0.75
12/12/2017 11:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	0.36
12/12/2017 12:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	1.0
12/12/2017 13:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	0.11
12/12/2017 16:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	3.66
12/12/2017 17:00	EST	SCH - PJ - NY	23316	BASE CASE	0.54
12/12/2017 17:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	4.86
12/12/2017 18:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	1.53
12/12/2017 19:00	EST	SCH - OH - NY	23317	BASE CASE	1.09
12/12/2017 00:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-6.38
12/12/2017 01:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-1.42
12/12/2017 02:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-7.26
12/12/2017 03:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-5.96
12/12/2017 04:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-5.23
12/12/2017 05:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-9.88
12/12/2017 06:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-21.01
12/12/2017 07:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-29.74
12/12/2017 08:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-24.96
12/12/2017 09:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-21.75
12/12/2017 10:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-26.0
12/12/2017 11:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-23.96
12/12/2017 12:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-21.93
12/12/2017 13:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-21.88
12/12/2017 14:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-19.61
12/12/2017 15:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-25.48
12/12/2017 16:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-30.7
12/12/2017 17:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-32.27
12/12/2017 18:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-31.63
12/12/2017 19:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-29.06
12/12/2017 20:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-24.05
12/12/2017 21:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-20.72
12/12/2017 22:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-18.11
12/12/2017 23:00	EST	SCH - NE - NY	23318	BASE CASE	-5.0
12/12/2017 00:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	25.42
12/12/2017 01:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	36.41
12/12/2017 02:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	28.45
12/12/2017 03:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	30.13
12/12/2017 04:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	36.5
12/12/2017 05:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	28.0
12/12/2017 06:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	7.49
12/12/2017 23:00	EST	CENTRAL EAST - VC	23330	BASE CASE	31.47
12/12/2017 06:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	0.02
12/12/2017 07:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	2.87
12/12/2017 08:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	4.58
12/12/2017 09:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	0.02
12/12/2017 10:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	5.46
12/12/2017 11:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	5.06
12/12/2017 12:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	6.79
12/12/2017 13:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	3.3
12/12/2017 14:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	5.2
12/12/2017 15:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	11.0
12/12/2017 16:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	0.02
12/12/2017 18:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	0.02
12/12/2017 19:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	0.02
12/12/2017 20:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	0.02
12/12/2017 21:00	EST	E179THST 138 HELLGATE 138 1	25288	BASE CASE	0.81
12/12/2017 07:00	EST	RAINEY 138 VERNON 138 1	25297	BASE CASE	2.86
12/12/2017 08:00	EST	RAINEY 138 VERNON 138 1	25297	BASE CASE	4.57
12/12/2017 10:00	EST	RAINEY 138 VERNON 138 1	25297	BASE CASE	5.45
12/12/2017 11:00	EST	RAINEY 138 VERNON 138 1	25297	BASE CASE	5.05
12/12/2017 12:00	EST	RAINEY 138 VERNON 138 1	25297	BASE CASE	6.79
12/12/2017 13:00	EST	RAINEY 138 VERNON 138 1	25297	BASE CASE	3.3

12/12/2017 14:00	EST	RAINEY 138 VERNON 138 1	25297	BASE CASE	5.19
12/12/2017 15:00	EST	RAINEY 138 VERNON 138 1	25297	BASE CASE	11.01
12/12/2017 21:00	EST	RAINEY 138 VERNON 138 1	25297	BASE CASE	0.82
12/12/2017 06:00	EST	NYCA ACTIVE DNI	990	ACTIVE DNI	0.13
12/12/2017 07:00	EST	PJAC ACTIVE DNI	994	ACTIVE DNI	0.4
12/12/2017 00:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	18.15
12/12/2017 01:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	12.88
12/12/2017 02:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	12.47
12/12/2017 03:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	4.24
12/12/2017 04:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	5.67
12/12/2017 05:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	13.23
12/12/2017 06:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	23.88
12/12/2017 07:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	26.17
12/12/2017 08:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	29.27
12/12/2017 09:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	22.11
12/12/2017 10:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	8.0
12/12/2017 11:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	3.85
12/12/2017 12:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	5.44
12/12/2017 13:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	7.14
12/12/2017 14:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	8.64
12/12/2017 15:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	9.73
12/12/2017 16:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	3.46
12/12/2017 17:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	7.98
12/12/2017 18:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	8.4
12/12/2017 19:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	3.41
12/12/2017 20:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	1.14
12/12/2017 21:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	13.53
12/12/2017 22:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	10.34
12/12/2017 23:00	EST	DUNWODIE 345 SHORE_RD 345 1	25091	NEPTUNE HVDC TIE LINE	6.33
12/12/2017 05:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	0.1
12/12/2017 06:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	7.37
12/12/2017 07:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	7.6
12/12/2017 08:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	4.02
12/12/2017 09:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	11.42
12/12/2017 10:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	4.64
12/12/2017 11:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	9.86
12/12/2017 12:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	10.6
12/12/2017 13:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	11.56
12/12/2017 14:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	7.76
12/12/2017 15:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	9.97
12/12/2017 19:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	3.15
12/12/2017 20:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	7.59
12/12/2017 21:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	145.89
12/12/2017 22:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	5.67
12/12/2017 23:00	EST	EGRDNCTY 138 VALLYSTR 138 1	25244	SCB:NEWBRDG 1380 461&BK6+4	2.08
12/12/2017 08:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-2.78
12/12/2017 09:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-30.62
12/12/2017 10:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-18.6
12/12/2017 11:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-26.27
12/12/2017 12:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-25.72
12/12/2017 13:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-21.01
12/12/2017 14:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-13.54
12/12/2017 15:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-13.23
12/12/2017 16:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-19.02
12/12/2017 17:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-17.22
12/12/2017 18:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-5.82
12/12/2017 19:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-6.5
12/12/2017 20:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-13.19
12/12/2017 21:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-15.52
12/12/2017 22:00	EST	PLSNTVLY 345 ATHENS 345 1	25054	TWR:UCC2-41&FCC-33	-11.58